



ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

ΑΜΚΕ της Εκκλησίας της Ελλάδος

Αθήνα: **26.06.2024**

Αρ. Γεν. Πρωτ.: 1195/2024

Διεύθυνση: Δερβενακίων 8

Τ.Κ.: 172 35 Δάφνη

Τηλ.: 210 3808978

Email: info@synyparxis.org

Προς: « ΑΦΟΙ ΓΑΡΑΝΤΖΙΩΤΗ Ε.Ε. »

Διακριτικός τίτλος | Meleccon

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς.

Αξιότιμες/οι κυρίες/κύριοι,

Διά της παρούσης σας καλούμε να μας υποβάλετε προσφορά για την παροχή υπηρεσιών προληπτικής συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης πυροσβεστικού συγκροτήματος και αντλητικών συγκροτημάτων που είναι εγκατεστημένα και λειτουργούν στο κτίριο του στη Δάφνη, επί της οδού Δερβενακίων 8, στο οποίο και στεγάζονται οι διοικητικές υπηρεσίες της Κεντρικής Διοίκησης στο πλαίσιο υλοποίησης των κάτωθι πράξεων που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Ελλάδας – Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου:

- α) Επιχορήγηση ΝΠ ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ- ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ για την υλοποίηση του έργου "Λειτουργία Κ.Φ.Α.Α. Δερινύ" (κωδ. MIS 6001723)
- β) Επιχορήγηση ΝΠ ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ- ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ για την υλοποίηση του έργου "Λειτουργία Κ.Φ.Α.Α. στη ΝΙΚΑΙΑ" (κωδ. MIS 6001725)
- γ) Επιχορήγηση ΝΠ ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ- ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ για την υλοποίηση του έργου "Λειτουργία Κ.Φ.Α.Α. ΘΗΡΑΣ" (κωδ. MIS 6001724)
- δ) Επιχορήγηση ΝΠ ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ- ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ για την υλοποίηση του έργου "Λειτουργία Κ.Φ.Α.Α. Ασπροπύργου" (κωδ. MIS 6001691)
- ε) Επιχορήγηση ΝΠ ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ- ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ για την υλοποίηση του έργου "Λειτουργία Κ.Φ.Α.Α. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (κωδ. MIS 6001726).

Η αναλυτική περιγραφή των εργασιών προληπτικής συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης ανά σύστημα πυροσβεστικού συγκροτήματος και αντλητικών συγκροτημάτων που είναι εγκατεστημένα και λειτουργούν στο κτίριο στη Δάφνη, επί της οδού Δερβενακίων 8 αποτυπώνεται στον Πίνακα Ι της παρούσας πρόσκλησης καθώς και η προμήθεια των ανταλλακτικών όπου απαιτείται για την ορθή παροχή των υπηρεσιών.

Συνοπτικά, οι υπηρεσίες αφορούν στις παρακάτω κατηγορίες :

Α. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ για τον προληπτικό και περιοδικό έλεγχο καλής λειτουργίας του

πυροσβεστικού συγκροτήματος.

Β. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ για τον έλεγχο του μηχανολογικού εξοπλισμού και του ηλεκτρολογικού πίνακα, με βάση τις οδηγίες και τα εγχειρίδια των κατασκευαστών.

Γ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ για την προληπτική συντήρηση του ζεύγους και για τον έλεγχο καλής λειτουργίας και την ετοιμότητά του.

Δ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ

Οι ανωτέρω εργασίες θα πρέπει να εκτελούνται από εξουσιοδοτημένους τεχνικούς σύμφωνα με τα γενικά παραδεδεγμένα, δηλαδή όπως επιβάλλει η επιστήμη.

Για τις εργασίες (Α) και (Γ) και μετά από κάθε επίσκεψη σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που ακολουθεί, θα συμπληρώνεται βιβλίο συντήρησης και ελέγχου καλής λειτουργίας.

Στην περίπτωση που θα προκύψει απαίτηση ανταλλακτικών πέραν αυτών που συμπεριλαμβάνονται στην παρούσα πρόσκληση, θα ακολουθεί πρόσκληση και υποβολή νέας οικονομικής προσφοράς.

Η προληπτική συντήρηση των συστημάτων θα πραγματοποιείται κάθε εξάμηνο σε εργάσιμες ημέρες και ώρες, και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που θα θέτει ο αρμόδιος συνεργάτης του φορέα.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Το χρονοδιάγραμμα ανά κατηγορία των εργασιών ορίζεται ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α:

Κάθε τρίμηνο, τέσσερις (4) φορές τον χρόνο

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β:

Ανά τρίμηνο, τέσσερις (4) φορές τον χρόνο

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ:

Μία (1) φορά τον χρόνο η προληπτική συντήρηση του ζεύγους.

Τρεις (3) επισκέψεις για τον έλεγχο καλής λειτουργίας και ετοιμότητάς του.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ:

Εφάπαξ μία (1) φορά ετησίως.

Η περίοδος της παροχής των υπηρεσιών σύμφωνα με το ανωτέρω χρονοδιάγραμμα ορίζεται από την Τετάρτη 03 Ιουλίου 2024 έως και την Τετάρτη 02 Ιουλίου 2025.

Ως τόπος παροχής ορίζεται το κτίριο επί της οδού Δερβενακίων 8. ΤΚ 17235 ΔΑΦΝΗ.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Ο ετήσιος συνολικός προϋπολογισμός των ανωτέρω υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα τριών ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτών (2.943,28€) πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α., με συνολικό ποσό των τριών χιλιάδων εξακοσίων σαράντα εννέα ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (3.649,67€) και επιμερίζεται ως εξής ανά

κατηγορία:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α:

Πεντακόσια ογδόντα ευρώ (580,00€) πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α., με συνολικό το ποσό των επτακοσίων δέκα εννέα ευρώ και είκοσι λεπτών (719,20 €)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β:

Τετρακόσια τριάντα ευρώ (430,00€) πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α., με συνολικό το ποσό των πεντακοσίων τριάντα τριών ευρώ και είκοσι λεπτών (533,20 €)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ:

Εξακόσια ενενήντα πέντε ευρώ (695,00€) πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α., με συνολικό το ποσό των οκτακοσίων εξήντα ενός ευρώ και ογδόντα λεπτών (861,80 €)

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Η/Ζ:

Διακόσια ογδόντα οκτώ ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτά (288,28€) πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α., με συνολικό το ποσό των τριακοσίων πενήντα επτά ευρώ και σαράντα επτά λεπτών (357,47 €)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ:

Εννιακόσια πενήντα ευρώ (950,00€) πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α., με συνολικό το ποσό των χιλίων εκατόν εβδομήντα οκτώ ευρώ (1.178,00 €)

Ο τρόπος καταβολής του συμβατικού τιμήματος ορίζεται ως εξής:

Έκδοση παραστατικών μετά το πέρας των εργασιών τριμήνου και εξόφλησή τους εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την έκδοσή τους.

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η προσφορά δύναται να υποβληθεί είτε σε έγχαρτη μορφή, είτε ηλεκτρονικά. Στην περίπτωση που υποβληθεί σε έγχαρτη μορφή, ο φάκελος της Προσφοράς θα πρέπει να περιέχει πρωτότυπη ενυπόγραφη επιστολή της οικονομικής προσφοράς, ενώ σε περίπτωση που υποβληθεί σε ηλεκτρονική μορφή, αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@synyparxis.org και επισυνάπτεται στο ηλεκτρονικό μήνυμα ενυπόγραφη επιστολή της οικονομικής προσφοράς (δεν διατίθεται υπόδειγμα).

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Σε συνέχεια των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως υποβάλετε την Προσφορά σας, αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, σε έντυπη μορφή εντός σφραγισμένου φακέλου επί της οδού Δερβενακίων 8, Τ.Κ. 17235, Ημιόροφος (Τμήμα Προμηθειών) ή με ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@synyparxis.org και εντός αποκλειστικής προθεσμίας που λήγει **03.06.2024 και ώρα 10.00**. Σημειώνεται ότι για την κατάθεση της προσφοράς διά εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου αρκεί σχετική απλή εξουσιοδότηση, χωρίς βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής. Η προσφορά πρέπει να φτάσει στα γραφεία ή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της Α.Μ.Κ.Ε. «ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ-ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ» μέχρι την ημέρα και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής. Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση έγχαρτης υποβολής φακέλου προσφοράς η ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου δεν λαμβάνεται υπόψη, ενώ η Α.Μ.Κ.Ε. «ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ- ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ» δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τη μη εμπρόθεσμη παραλαβή του φακέλου προσφοράς ή για το περιεχόμενό του.

Σε κάθε περίπτωση, ο φάκελος προσφοράς θα πρέπει να έχει πρωτοκολληθεί στην Α.Μ.Κ.Ε. «ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ- ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ». πριν ή κατά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα 10:00. Η υποβολή προσφοράς **συνεπάγεται αυτόματα και την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον Πάροχο Υπηρεσιών όλων των όρων της Πρόσκλησης**. Δεν θα ληφθεί υπόψη προσφορά που θα υποβληθεί εκπρόθεσμα και δεν πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζονται ως υποχρεωτικές σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα. **Η ημερομηνία υποβολής του φακέλου προσφοράς αποδεικνύεται μόνο από το πρωτόκολλο εισερχόμενων της Α.Μ.Κ.Ε. «ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ- ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ».** **Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον Πάροχο για δώδεκα (12) μήνες.**

Σε περίπτωση ανάθεσης του Έργου, ο Πάροχος Υπηρεσιών δεσμεύεται να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης προσκομίζοντας τα αποδεικτικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 80 του Ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Ο φάκελος της προσφοράς πρέπει να έχει την ένδειξη:

Προς την Α.Μ.Κ.Ε. «ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ- ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ» για την με αριθμ. πρωτ. 1195/26-06-2024 Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για τη σύναψη σύμβασης με αντικείμενο την «Παροχή υπηρεσιών προληπτικής συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης πυροσβεστικού συγκροτήματος και αντλητικών συγκροτημάτων που είναι εγκατεστημένα και λειτουργούν στο κτίριο στη Δάφνη, επί της οδού Δερβενακίων 8, ΤΚ 17235».

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε το αργότερο μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής προσφοράς, ήτοι την 03/07/2024:

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79Α του Ν.4412/2016. Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά: α)

στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ή β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, ή γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο. (άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016 και άρθρο 73 παρ.1 του Ν.4412/2016),

β. Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση,

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμούς (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016),

δ. Υπεύθυνη δήλωση περί μη επιβολής σε βάρος του οικονομικού φορέα της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. (άρθρο 74 παρ.4 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 23 του Ν.4782/2021). Οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019) Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β και γ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019),

ε. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και ειδικότερα καταστατικό της εταιρίας και ΚΑΔ,

στ. Οικονομική Προσφορά

Σημειώνεται ότι δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά. (άρθρο 120 παρ.3α του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν.4782/2021)

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι

A.

1	Έλεγχος πίεσης δικτύου & σωληνώσεων
2	Έλεγχος στάθμης λαδιού πετρελαιοκινητήρα
3	Εκκίνηση πετρελαιοκινητήρα, έλεγχος μίξας
4	Εκκίνηση κύριας ηλεκτρομηχανής & βοηθητικής jockey
5	Έλεγχος διαρροής λαδιών πετρελαιοκινητήρα
6	Έλεγχος στεγανών της αντλίας για τυχόν διαρροές
7	Έλεγχος λειτουργίας πιεζοστατών
8	Έλεγχος φορτιστή μπαταρίας
9	Έλεγχος στάθμης μπαταρίας
10	Έλεγχος πιεστικού δοχείου
11	Έλεγχος του πίνακα αυτοματισμού
12	Αντικατάσταση λαδιού πετρελαιοκινητήρα με νέο (εφόσον απαιτηθεί)

13	Έλεγχος διαρροής λαδιών & καυσίμου με τον πετρελαιοκινητήρα σε λειτουργία
14	Έλεγχος στεγανών της αντλίας για τυχόν διαρροές
15	Καθαρισμός φίλτρου αέρα ή αντικατάσταση του
16	Αλλαγή φίλτρου πετρελαίου & λαδιού (εφόσον απαιτηθεί)
17	Έλεγχος διαρροών νερού
18	Έλεγχος των διακοπών αυτοματισμού
19	Δοκιμές & λειτουργία του πυροσβεστικού συγκροτήματος, παρουσία σας

B.

<u>Έλεγχος του μηχανολογικού εξοπλισμού:</u>	
Ηλεκτρικό Μέρος	
1	Τμήμα καλωδίου
2	Χώρος συνδέσεων
3	Χώρος εκκίνησης προστασίας Μόνωση 1000V>1000MΩ
4	Ηλεκτροκινητήρας Αντίσταση τυλιγμάτων Ohm
Μηχανικό μέρος & Υδραυλικό μέρος	
1	Έλεγχος βανών και σωληνώσεων
2	Έλεγχος αισθητηρίου υγρασίας
Αμπερομέτρηση αντλιών	
	Έλεγχος Ηλεκτρολογικού πίνακα

Γ.

1	Οπτικός και ακουστικός έλεγχος εξοπλισμού H/Z
2	Έλεγχος λειτουργίας κυκλωμάτων αυτοματισμού και προστασίας
3	Έλεγχος λειτουργίας οργάνων ένδειξης και μετρήσεων
4	Έλεγχος λειτουργίας πίνακα ισχύος και αυτοματισμού
5	Έλεγχος στάθμης υγρών συσσωρευτή και καυσίμου
6	Έλεγχος στάθμης αντιψυκτικού και λαδιού λίπανσης
7	Έλεγχος διαρροών νερού, λαδιού και καυσίμου
8	Έλεγχος πάσης φύσεως σωλήνων
9	Έλεγχος ρεύματος φόρτισης μπαταριών
10	Καθαρισμός
11	Έλεγχος φίλτρων καυσίμου
12	Έλεγχος φίλτρου αέρα και καθαρισμός
13	Έλεγχος φίλτρου λαδιού
14	Έλεγχος δεξαμενής καυσίμου
15	Έλεγχος κατάστασης συσσωρευτών
16	Έλεγχος Θερμοκρασίας νερού
17	Έλεγχος πίεσης λαδιού
18	Έλεγχος υπερπληρωτή, ιμάντων και κολάρων
19	Γενικοί έλεγχοι καλής λειτουργίας του H/Z με φορτίο
20	Έλεγχος βάσεων κινητήρα σε κατάσταση λειτουργίας
21	Καταγραφή παραμέτρων λειτουργίας (φορτίο, πιέσεις, θερμοκρασίες κλπ)
22	Έλεγχος ρυθμιστή τάσης

23	Κάθε χειρισμό ή έλεγχο που προβλέπει ο κατασκευαστής
24	Γενικοί έλεγχοι λειτουργίας χωρίς φορτίο
25	Αντικατάσταση φίλτρων καυσίμου, λαδιού και αέρα
26	Αντικατάσταση λιπαντικών
27	Έλεγχος μάντων κίνησης –εάν χρειαστεί
28	Συμπλήρωση ψυκτικού υγρού –εάν χρειαστεί
29	Έλεγχος συσσωρευτών

Αναλώσιμα		ΤΜΧ
ΦΙΛΤΡΑ	Λαδιού	1
	Πετρελαίου	1
	Αέρα	1
Λιπαντικό		21,5 Lt
Paraflu		11 lt

Δ.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΕ:	
1	Μετασχηματιστές διανομής ισχύος Ξηρού Τύπου - 1 Τεμάχιο
2	Πεδία Μέσης Τάσης
3	Πεδία χαμηλής τάσης διανομής ισχύος

Με εκτίμηση,

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος της ΣΥΝΥΠΑΡΕΙΣ Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας

Αρχ. Παντελεήμων (Γεώργιος) Παπασυνεφάκης, Δρ

Γενικός Διευθυντής